

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ68.В.03112

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021213

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Промышленная Группа «Солид».  
Адрес: 624001, РОССИЯ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамилы, переулок Речной, дом 2а.  
ОГРН: 1046604384925. Телефон: +73432170870, e-mail: goleva@solidgroup.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-Промышленная Группа «Солид».  
Адрес: 624001, РОССИЯ, Свердловская область, Сысертский район, город Арамилы, переулок Речной, дом 2а.  
ОГРН: 1046604384925. Телефон: +73432170870, e-mail: goleva@solidgroup.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно - погонажные из экструдированного вспененного полистирола маркировки «ППГ Солид»: плинтус потолочный, напольный, молдинг декоративный, с поперечным сечением различной геометрической формы, толщиной от 2 до 30 мм, плотностью от 45 до 330 кг/м<sup>3</sup>, выпускаемые по ТУ 22.23.19-010-72383679-2018. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 22.23.19

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ от 03.07.2016 года N 301-ФЗ, от 29.07.2017 №244-ФЗ). Приложение 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк №0016813).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-287/11-2018 от 14.11.2018 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Акт анализа состояния производства № 428-СС/09-2018 от 11.09.2018 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.11.2018 по 13.11.2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

Е.А. Медведева

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ЛБ68.В.03112

(обязательная сертификация)

№ 0016813

### Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7, метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Чрезвычайно опасные по токсичности продуктов горения (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п.8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
подпись

Е.Н. Горбачев  
инициалы, фамилия

Е.А. Медведева  
инициалы, фамилия