

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ74.В.00105/19

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0022028

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ОЛОВИ» (ООО «ПФ «ОЛОВИ»),

Адрес: 198188, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА ЗАЙЦЕВА, ДОМ.41, ЛИТЕРА А, ОФИС 252

ОГРН: 1177847018480 Телефон: +78124480207 E-mail: morkovnikov.b@olovi.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ОЛОВИ» (ООО «ПФ «ОЛОВИ»),

Адрес: 196641, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, поселок Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 5, литер Р

ОГРН: 1177847018480 Телефон: +78124480207 E-mail: morkovnikov.b@olovi.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 187021, Россия, область Ленинградская, Тосненский район, городской поселок Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10, корпус 1, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +78125078375, E-mail: info@czrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери деревянные противопожарные звукоизоляционные, типов: согласно Приложению №1 на 1 листе, бланк №0004459, выпускаемые по ТУ 1623-002-06392107-2017. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

ОКПД-2: 16.23.11.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4418205000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов: от 10.07.2013 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ), тип заполнений проемов в противопожарных преградах – 2 (предел огнестойкости EI 30 по ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний: № RA.RU.21HM93-167/11-2019 от 26.11.2019, ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ», Аттестат аккредитации № RA.RU.21HM93. Акт анализа состояния производства № 118-CC/09-2019 от 18.09.2019, ОС "СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 Федеральной службой по аккредитации.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.12.2019 по 02.12.2024

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.В. Брусникин

инициалы, фамилия

А.К. Винник

инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ74.В.00105/19

(обязательная сертификация)

№ 0004459

### Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД ЕАЭС		
код ОК 034 (ОКПД2): 16.23.11.130 Код ТН ВЭД ЕАЭС: 4418205000	Двери деревянные противопожарные звукоизоляционные тип:	ТУ 1623-002-06392107-2017
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ДДПГ 1 (Е130/42дБ) (глухая, однопольная с габаритными размерами: по высоте – от 1400 мм до 2450 мм, по ширине – от 700 мм до 1100 мм, толщина полотна – не менее 45 мм);</li> <li>- ДДПГ 2 (Е130/42дБ) (глухая, двупольная с габаритными размерами: по высоте – от 1400 мм до 2450 мм, по ширине – от 1150 мм до 1950 мм, толщина полотна – не менее 45 мм);</li> <li>- ДДПО 1 (Е130/42дБ) (со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади дверного проема в свету (стекло пожаростойкое многослойное ПАРАФЛАМ – Е1W30 (толщина 22 мм), ТУ 5924-001-79710207-14), однопольная с габаритными размерами: по высоте – от 1400 мм до 2450 мм, по ширине – от 700 мм до 1100 мм, толщина полотна – не менее 45 мм);</li> <li>- ДДПО 2 (Е130/42дБ) (со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади дверного проема в свету (стекло пожаростойкое многослойное ПАРАФЛАМ – Е1W30 (толщина 22 мм), ТУ 5924-001-79710207-14), (двупольная с габаритными размерами: по высоте – от 1400 мм до 2450 мм, по ширине – от 1150 мм до 1950 мм, толщина полотна – не менее 45 мм).</li> </ul>	



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
Подпись

В.В. Брусникин

инициалы, фамилия

А.К. Винник

инициалы, фамилия