

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-CN.ПБ37.В.00101/19

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГРАН".

Адрес: 107023, Россия, город Москва, ул. Малая Семёновская, дом. 9, строение 12.

ОГРН: 1037718045320. Телефон (495)6607550, факс (495)6607561.

№ 0024990

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

LINKZ INTERNATIONAL Ltd. Адрес: 6/F, Photonics Centre, Hong Kong Science Park, Shatin, Hong Kong, Китай. Заводы, выпускающие продукцию: 1) LINKZ Industries (Suzhou) Ltd., 88 Huaxun Road, Huaqiao Economic Development Zone, Kunshan City, Jiangsu Province, Китай; 2) LINKZ Industries (Shanghai) Ltd., No.5, Luopu Road, Anting Town, Jiading District, Shanghai, Китай. Телефон +852 2425 4399, факс +852 2418 1627.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Кабели телекоммуникационные типа «витая пара» торговой марки Legrand не распространяющие горение, моделей см. Приложение (материал проводника – медь; номинальное напряжение постоянного тока 72 В). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК034 (ОКПД2): 27.32.1

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8544 49 200 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Класс пожарной опасности кабельных изделий см. Приложение

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчеты об испытаниях: № 6447/РС, № 6448/РС, № 6449/РС, № 6450/РС от 24.04.2019 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия № С-CN.ПБ37.В.01770 от 10.05.2016 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.05.2019 по 23.05.2022



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
подпись

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-CN.ПБ37.В.00101/19

(обязательная сертификация)

№ 0021008

Кабели телекоммуникационные типа «витая пара» торговой марки Legrand не распространяющие горение, моделей 032751, 032753, 032755, 032758, 032857 (материал проводника – медь; материал изоляции – PE; материал оболочки – PVC; число пар: 4; наружный диаметр: 4,9 - 7,1 мм; номинальное напряжение постоянного тока 72 В):

Класс пожарной опасности кабельных изделий O1.8.2.5.4.

Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) O1.

Кабели телекоммуникационные типа «витая пара» торговой марки Legrand не распространяющие горение, не содержащие галогены, с низким выделением дыма и газа при горении и тлении, моделей 032750, 032752, 032754, 032756, 032757, 032777, 032778, 032850, 032856, 032863, 032878 (материал проводника – медь; материал изоляции – PE; материал оболочки – LSOH (LSZH); число пар: 4 или 2x4; наружный диаметр: 4,9 - 8,1 мм; номинальное напряжение постоянного тока 72 В):

Класс пожарной опасности кабельных изделий O1.8.1.2.1.

Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) O1.

Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия (ПКА) 1.

Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) 2.

Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) 1.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

  
подпись

  
подпись

В.А. Литвинов  
инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков  
инициалы, фамилия