



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AU04.B.04553

Серия RU № 0707101

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация и экспертиза». Место нахождения: 109202, Российская Федерация, город Москва, улица Басовская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение IX, комната № 43. Адрес места осуществления деятельности: 117420, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57. Телефон: +7 (495) 506-11-60, адрес электронной почты: info@certexp.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10AU04 выдан 13.03.2018 года

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Рыбинский электромонтажный завод». Место нахождения: 152908, Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, Ярославский тракт, дом № 68. Основной государственный регистрационный номер: 1077610006440. Телефон: +74855202600, адрес электронной почты: info@remz.su

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Рыбинский электромонтажный завод», Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 152908, Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, Ярославский тракт, дом № 68

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести, на напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ номинальной частоты 50Гц., марки: согласно приложению на одном листе, бланк № 0521341  
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3521-015-83901686-2015 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1,0 кВ не распространяющие горение. Технические условия»  
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 950 9, 8544 49 990 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- протокола испытаний от 14.05.2018 года № 01405-215-

1-18/БМ Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB90;

- акта анализа состояния производства от 15.05.2018 года № 2379 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация и экспертиза»;

- руководства по эксплуатации

Схема сертификации: 1с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в

прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе

обеспечивается соблюдение требований технических регламентов: ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

16.05.2018

ПО

15.05.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Ефремова Анастасия Анатольевна  
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))Лазарева Лидия Николаевна  
(инициалы, фамилия)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1  
Всего листов 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AY04.B.04553

Серия RU № **0521341**

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести, на напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ номинальной частоты 50Гц., марки:	
8544 49 950 9	Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести, на напряжение 0,66 кВ номинальной частоты 50Гц., марки ВВГнг(А)	ТУ 3521-015-83901686-2015 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1,0 кВ не распространяющие горение. Технические условия»
8544 49 990 0	Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести, на напряжение 1,0 кВ номинальной частоты 50Гц., марки ВВГнг(А)	ТУ 3521-015-83901686-2015 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1,0 кВ не распространяющие горение. Технические условия»
8544 49 950 9	Кабели силовые плоские, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести, на напряжение 0,66 кВ номинальной частоты 50Гц., марки ВВГ-Пнг(А)	ТУ 3521-015-83901686-2015 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1,0 кВ не распространяющие горение. Технические условия»
8544 49 990 0	Кабели силовые плоские, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести, на напряжение 1,0 кВ номинальной частоты 50Гц., марки ВВГ-Пнг(А)	ТУ 3521-015-83901686-2015 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1,0 кВ не распространяющие горение. Технические условия»
8544 49 950 9	Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести, на напряжение 0,66 кВ номинальной частоты 50Гц., марки ВВГнг(А)-LS	ТУ 3521-015-83901686-2015 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1,0 кВ не распространяющие горение. Технические условия»
8544 49 990 0	Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести, на напряжение 1,0 кВ номинальной частоты 50Гц., марки ВВГнг(А)-LS	ТУ 3521-015-83901686-2015 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1,0 кВ не распространяющие горение. Технические условия»
8544 49 950 9	Кабели силовые плоские, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести, на напряжение 0,66 кВ номинальной частоты 50Гц., марки ВВГ-Пнг(А)-LS	ТУ 3521-015-83901686-2015 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1,0 кВ не распространяющие горение. Технические условия»
8544 49 990 0	Кабели силовые плоские, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести, на напряжение 1,0 кВ номинальной частоты 50Гц., марки ВВГ-Пнг(А)-LS	ТУ 3521-015-83901686-2015 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1,0 кВ не распространяющие горение. Технические условия»



**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации**  
**Эксперт-аудитор (эксперт)**

*[Handwritten signature]*  
подпись

Ефремова Анастасия Анатольевна

инициалы, фамилия

*[Handwritten signature]*  
подпись

Лазарева Лидия Николаевна

инициалы, фамилия