

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.ML66.B.06407

Серия RU № 0531226

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью «Серт и Ко». Место нахождения: 129085, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Марьинская, дом 5. Адрес места осуществления деятельности: 117420, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57, помещение 1, комната 30. Телефон: +7 (495) 668-11-40, адрес электронной почты: info@sertiko.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11ML66. Дата регистрации аттестата аккредитации: 19.03.2013 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Партнер Электро НН».

Основной государственный регистрационный номер: 1165249050141.

Место нахождения: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, Восточное шоссе, дом 70, офис 1

Телефон: +7 (831) 280-99-96, адрес электронной почты: info@penn.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Партнер Электро НН».

Место нахождения: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, Восточное шоссе, дом 70. Адрес места осуществления деятельности изготовителя (смотри приложение - бланк № 0368829)

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые для стационарной прокладки с медными или алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марок АВВГ, АВВГ-П, АВБШв, ВВГ, ВВГ-П, ВВГ нг (А), ВБШв, ВБШв нг (А), ВВГ-П нг (А), АВВГнг(А), АВВГ-Пнг(А), АВБШвнг(А), с числом жил от 1 до 5 включительно, номинальным сечением жил 1,5-240 мм² включительно, на напряжение от 0,66 до 1 кВ включительно.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3кВ. Общие технические условия»; ТУ 27.32.13-002-43031784-2017 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66кВ, 1кВ и 3кВ»

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 16/01/15679, 16/01/15680 от 18.01.2017 года, выданные испытательной лабораторией "СМ-ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21MP23; акта анализа состояния производства от 13.06.2017 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Серт и Ко»; руководства по эксплуатации, паспорта.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы 30 лет согласно технической документации. Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": ГОСТ 12.2.007.14-75 "Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности"; ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.06.2017 ПО 19.06.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

А.Н. Крестников
(подпись)

А.Н. Крестников
(инициалы, фамилия)

К.А. Маслякова
(подпись)

К.А. Маслякова
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.МЛ66.В.06407

Серия RU № 0368829

Наименование изготовителя	Адрес места осуществления деятельности
Общество с ограниченной ответственностью «Синергия»	Место нахождения: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, Восточное шоссе, дом 70



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

А.Н. Крестников
(подпись)

А.Н. Крестников

(инициалы, фамилия)

К.А. Маслякова
(подпись)

К.А. Маслякова

(инициалы, фамилия)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ML66.B.06408

Серия RU № 0531225

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью «Серт и Ко». Место нахождения: 129085, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Марьинская, дом 5. Адрес места осуществления деятельности: 117420, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57, помещение 1, комната 30. Телефон: +7 (495) 668-11-40, адрес электронной почты: info@sertiko.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11ML66. Дата регистрации аттестата аккредитации: 19.03.2013 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Партнер Электро НН».

Основной государственный регистрационный номер: 1165249050141.

Место нахождения: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, Восточное шоссе, дом 70, офис 1

Телефон: +7 (831) 280-99-96, адрес электронной почты: info@penn.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Партнер Электро НН».

Место нахождения: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, Восточное шоссе, дом 70. Адрес места осуществления деятельности изготовителя (смотри приложение - бланк № 0368830)

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности не распространяющие горение, марок ВВГ нг(А) - LS, ВВГ-П нг(А) - LS, ВБШв нг(А) - LS, АВВГнг(А) - LS, АВВГ-Пнг(А) - LS, АВБШвнг(А) - LS, с числом жил 1-5 номинальным сечением 1,5-240 мм² пониженной пожарной опасности, с низким дымо и газовойделением на напряжение от 0,66 кВ до 1кВ включительно. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0.66, 1 и 3кВ. Общие технические условия»; ТУ 27.32.13-002-43031784-2017 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0.66кВ, 1кВ и 3кВ».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 16/01/15663, 16/01/15664 от 18.01.2017 года, выданные испытательной лабораторией "СМ-ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21MP23; акта анализа состояния производства от 13.06.2017 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Серт и Ко»; руководства по эксплуатации, паспорта.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы 30 лет согласно технической документации. Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ГОСТ 12.2.007.14-75 "Система стандартов безопасности труда. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности"; ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.06.2017 ПО 19.06.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

А.Н. Крестников
(инициалы, фамилия)

К.А. Маслякова
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.МЛ66.В.06408

Серия RU № 0368830

Наименование изготовителя	Адрес места осуществления деятельности
Общество с ограниченной ответственностью «Синергия»	Место нахождения: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, город Дзержинск, Восточное шоссе, дом 70



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

А.Н. Крестников

(инициалы, фамилия)

К.А. Маслякова

(инициалы, фамилия)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AY05.B.02373

Серия RU № 0572241

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация и промышленная безопасность». Место нахождения: 129164, Российская Федерация, город Москва, улица Маломосковская, дом 22, строение 1, этаж 3, комната 87. Адрес места осуществления деятельности: 117420, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57. Телефон: 84957297328, адрес электронной почты: info@osp.spb.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11AY05

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТКАБЕЛЬ». Место нахождения: 620107, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Готвальда, дом 12А, помещение №1. Адрес места осуществления деятельности: 623284, Российская Федерация, Свердловская область, город Ревда, переулок Медный, дом 3, строения №1, №2, №3. Основной государственный регистрационный номер: 1156658022751. Телефон: +73433170404, адрес электронной почты: info@gostcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТКАБЕЛЬ» Место нахождения: 620107, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Готвальда, дом 12А, помещение №1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623284, Российская Федерация, Свердловская область, город Ревда, переулок Медный, дом 3, строения №1, №2, №3.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением, марки ВВГнг(A)-LS, ВВГ-Пнг(A)-LS, АВВГ-Пнг(A)-LS, АВВГнг(A)-LS, ВБШВнг(A)-LS, АВБШВнг(A)-LS
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-002-52303750-2016 «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением Технические условия»
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС

8544 49



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА:
ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ - протоколов испытаний от 12.10.2017 года № 01399-184-1-17/БМ, 01400-184-1-17/БМ Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AV90;
- акта анализа состояния производства от 13.10.2017 года № 2854 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация и промышленная безопасность»;
- эксплуатационных документов
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. Общие технические условия»

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.10.2017 **ПО** 15.10.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Кузин Павел Андреевич

(инициалы, фамилия)

Кабанов Владимир Александрович

(инициалы, фамилия)

