

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02091

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус». № **0018446**
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 775-15-10, факс (495) 775-15-11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379.
Телефон (495) 775 15 10, факс (495) 775 15 11.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные (маты и плиты) из расплава минерального сырья "ISOVER" ("ИЗОВЕР"), марок: Теплый Дом ПРОМО, Теплый Дом, Теплый Дом-Плита, Тихий Дом, Теплая Крыша, Теплые Стены (без покрытия, плотность $(9\div 15)\pm 10\%$ кг/м³, содержание органических веществ не более 7,0 % по массе); Сауна (покрытие – армированная алюминиевая фольга, плотность $11\pm 10\%$ кг/м³, содержание органических веществ не более 5,0 % по массе), выпускаемые по ТУ 23.99.19-022-56846022-2017 с изм. 1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 23.99.19.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ см. Приложение

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 5351/РС, № 5352/РС от 04.09.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ФК58.К00008 от 19.04.2016 г. выдан ОС СМК АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь" рег. № RA.RU.13ФК58
Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (tare) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.09.2017 по 06.09.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ37.В.02091

(обязательная сертификация)

№ 0013872

Изделия теплоизоляционные (маты и плиты) из расплава минерального сырья "ISOVER" ("ИЗОВЕР"), марок: Теплый Дом ПРОМО, Теплый Дом, Теплый Дом-Плита, Тихий Дом, Теплая Крыша, Теплые Стены (без покрытия, плотность $(9\div 15)\pm 10\%$ кг/м², содержание органических веществ не более 7,0 % по массе) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

Изделия теплоизоляционные (маты) из расплава минерального сырья "ISOVER" ("ИЗОВЕР"), марки Сауна (покрытие – армированная алюминиевая фольга, плотность $11\pm 10\%$ кг/м², содержание органических веществ не более 5,0 % по массе) - класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

В.Ю. Шитиков
инициалы, фамилия

Е.К. Савельева
инициалы, фамилия