

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЭО30.В.00302

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью № 0021949  
«ВОЛМА-Воскресенск». Место нахождения и фактический адрес:  
140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 3, стр. 1. ОГРН: 1075005000322.  
Телефон (496) 444-07-01, факс (496) 444-07-01.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛМА-Воскресенск». Место  
нахождения и фактический адрес: 140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д. 3, стр. 1.  
ОГРН: 1075005000322. (496) 444-07-01, факс (496) 444-07-01

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества  
«Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев,  
ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.б, стр. 64. Телефон:  
(495) 150-08-01, факс: (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан  
22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Плиты гипсовые строительные ГСП (гипсовый сердечник и  
оболочка из приклеенного плотного картона), типы:  
А (обычные), Н2 (влагостойкие), DF (заданной плотности с  
повышенной стойкостью гипсового сердечника при  
воздействии открытого пламени), DFН2 (влагостойкие  
заданной плотности с повышенной стойкостью гипсового  
сердечника при воздействии открытого пламени), толщины  
плит: 9,5 ± 0,5 мм; 12,5 ± 0,5 мм, выпускаемые по ГОСТ  
32614-2012 (EN 520:2009). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 23.69.11.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа  
горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости - В2 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей  
способности - Д1 (ГОСТ 12.1.044-89\*), группа токсичности продуктов горения - Т1 (ГОСТ 12.1.044-89\*).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 41 с/см-2018 от 24.08.2018 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ  
«Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства  
сертифицируемой продукции № 0219 стр/см/оп от 11.05.2018 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ  
«Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 от 22.01.2014.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической  
документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.08.2018 по 29.08.2023

Для  
Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

  
Ю. И. Графская  
инициалы, фамилия

  
Л. Н. Сазонова  
инициалы, фамилия

Ю. И. Графская

инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова

инициалы, фамилия

